

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Την προμήθεια σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου κατάλληλο για δίκτυα πόσιμου νερού, το οποίο θα φέρει άδεια χρήσης από τον ΕΟΦ. Ο Ανάδοχος οφείλει:

- Να προβεί στην αντικατάσταση ενός βαθμονομημένου δοχείου των 10kgr στο ΚΥ Αιγινίου
- Να προβεί στην αντικατάσταση ενός βαθμονομημένου δοχείου των 5kgr για κάθε ένα από τα ΚΥ Άρνισσας, Καστοριάς, Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου
- Να προβεί εκ νέου στην αντικατάσταση ενός βαθμονομημένου δοχείου των 5kgr για κάθε ένα από τα ΚΥ Άρνισσας, Καστοριάς, Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου σε μεταγενέστερο χρόνο και μετά από αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας της 3^{ης} Υ.Πε. με την υποχρέωση η αντικατάσταση να λάβει χώρα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του αιτήματος
- Να ρυθμίσει και να παραδώσει σε καλή και αδιάλειπτη λειτουργία τα συστήματα απολύμανσης
- Να προβεί σε μέτρηση με τη χρήση ειδικού φωτόμετρου προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η συγκέντρωση του σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου στο δίκτυο είναι η σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία
- Να πραγματοποιήσει τα ανωτέρω κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό που έχει ορίσει το κάθε Κέντρο Υγείας ως υπεύθυνο για τα συστήματα απολύμανσης και με υποχρεωτική παρουσία αυτού
- Να αποδεχτεί ότι οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελεστούν με δική του ευθύνη, χωρίς επιπλέον χρέωση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας
- Να αποδεχτεί ότι ο χρόνος παράδοσης των δοχείων σε κάθε ένα από τα ΚΥ ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση εντολής τιμολόγησης